

### IDENTIFICATION DE L'HABITATION

**Adresse** Avenue Winston Churchill, 79  
1180 Uccle

**Appartement** E  
6ème étage centre

**Surface brute** 41 m<sup>2</sup>



Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m<sup>2</sup> reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

### Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

#### Classe énergétique

Très économe

**A** ≤ 45

**B** 46 - 95

Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2023

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

Niveau moyen des logements existants

**E** 211 - 275


**F** 276 - 345

**G** > 345 kWh/(m<sup>2</sup>.an)


Très énergivore

**D+**  
151

#### Energie renouvelable



#### Emissions de CO<sub>2</sub>



#### Consommation annuelle d'énergie primaire

##### Consommations d'énergie primaire par poste



**Chauffage**  
339 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [82%]



**Refroidissement**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [0%]



**Eau chaude sanitaire**  
60 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [14%]



**Auxiliaires (ventilation, régulation, ...)**  
19 kWh/(m<sup>2</sup>.an) [4%]

##### Consommation et productions

**Consommation d'énergie primaire**  
(après déduction de l'électricité produite)  
**151 kWh/(m<sup>2</sup>.an)**  
**6.185 kWh/an**



**Production d'électricité par panneaux photovoltaïques**  
16 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 667 kWh/an



**Production d'électricité par cogénération**  
250 kWh/(m<sup>2</sup>.an) - 10.251 kWh/an

417 kWh/(m<sup>2</sup>.an)

**Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?**


Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

### Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

### Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.



### Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

#### En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



#### En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

[www.renovation.brussels](http://www.renovation.brussels)

Tél: 0800 35 270



### Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous). Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi. Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

#### Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

#### Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.


#### Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

1

### Isoler la toiture plate



*Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler. Une toiture isolée limite l'apport de chaleur extérieur et le phénomène de surchauffe estivale. Cette amélioration est d'autant plus importante lorsque l'isolation placée est plus dense, comme par exemple celles de type cellulose ou fibre de bois.*


L'isolant doit être enfermé dans une structure étanche pour le protéger de l'humidité (pluie et condensation). Placez donc de préférence l'isolation sur la membrane d'étanchéité existante. Sinon, veillez à placer soigneusement un pare-vapeur sous l'isolant. Ce pare-vapeur et la membrane d'étanchéité de toiture sont deux composants importants de l'isolation.



| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Toit plat         | 1,10                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 40,97         | 39,1                              |

2

### Installer un système de ventilation double flux (avec récupération de chaleur)



*Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation destiné à assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. L'absence de ventilation augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.*

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur et limiter les déperditions thermiques, la mise en place d'un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur est conseillée. Ce système de ventilation centralisée amène mécaniquement de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et évacue mécaniquement l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). De plus, ce système permet de récupérer la chaleur de l'air expulsé et d'économiser de l'énergie liée au chauffage, tout en conservant un confort acoustique. Les locaux présents et repris ci-dessous doivent être ventilés.

| Objet des travaux                                          | Type de local | Dispositif à placer  | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Locaux secs                                                | Séjour        | pulsion mécanique    |                                   |
| Locaux humides                                             | Salle de bain | extraction mécanique |                                   |
|                                                            | Cuisine       | extraction mécanique |                                   |
| Si installation double flux (avec récupération de chaleur) |               |                      | 20,5                              |

3

### Isoler les façades



*Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.*

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

| Objet des travaux | Valeur U existante<br>W/(m².K) | Valeur U améliorée<br>W/(m².K)   | Surface<br>m² | Economie d'énergie<br>kWh/(m².an) |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Façade avant      | 1,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 7,95          | 12,6                              |
| Façade droite     | 1,70                           | Après travaux d'isolation > 0,24 | 4,64          | 7,2                               |
|                   |                                |                                  | 12,59         | 19,8                              |



copropriété

4

### Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ( $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$ ), ainsi qu'un profilé donnant à l'ensemble un coefficient thermique  $U_w$  ne dépassant pas  $1,5 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$  (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

| Objet des travaux                   | Valeur U existante<br>Fenêtre $U_w$ / Vitrage $U_g$<br>$\text{W/(m}^2\text{.K)}$ | Valeur U améliorée<br>Fenêtre $U_w$ / Vitrage $U_g$<br>$\text{W/(m}^2\text{.K)}$ | Surface<br>$\text{m}^2$ | Economie d'énergie<br>$\text{kWh/(m}^2\text{.an)}$ |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Châssis métallique à double vitrage | 3,86 / 2,90                                                                      | Après travaux d'isolation > 1,50 / 1,10                                          | 6,09                    | 16,5                                               |

### Informations complémentaires

#### Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?


Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

#### Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2023 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2023. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur

[www.environnement.brussels/travauxPEB](http://www.environnement.brussels/travauxPEB).

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

#### Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs, ...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.

### Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

### Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **24/10/2033**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB :

[www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



#### Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

### Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps. Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : [www.environnement.brussels/professionnels-chauffage](http://www.environnement.brussels/professionnels-chauffage).

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage
2. Le rapport de diagnostic PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur [www.environnement.brussels/chaudière](http://www.environnement.brussels/chaudière).

### Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à [info-certibru@environnement.brussels](mailto:info-certibru@environnement.brussels) ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : SOQUET François

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société :

Version du logiciel de calcul : 1.0.8



Numéro d'agrément : 001801149



### Rapport d'encodage

#### PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

#### Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

#### DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 19/10/2023

Description Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement.

Les parois de déperditions sont:

- ☐ Façade avant (coté rue);
- ☐ Façade droite (cmitoyenne libre);

- ☐ Toiture plate (annexe).

#### Données générales

|                                 |   |                                         |   |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------|---|
| Référence de l'acte de base : E | 1 | Année de construction : 1979            | 2 |
| Etage : N+06                    |   | Orientation du bâtiment : Nord          |   |
| Volume protégé : 127 m³         |   | Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd | 1 |
| Surface brute : 41 m²           |   |                                         |   |

L'année de construction est basée sur la photo aérienne (Bruciel).

#### LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

| Catégorie                              | N° | Date       | Nom (& Description)                                      |
|----------------------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------|
| Photos                                 | 1  | 19/10/2023 | Photo lors du relevé                                     |
| Permis                                 | 2  | 31/08/1976 | Openpermits                                              |
| Attestation de contrôle périodique PEB | 3  | 01/02/2022 | Attestation de controle périodique de la chaudière       |
| Documentation technique                | 4  | 30/07/2023 | Attestation de certification installation photovoltaïque |
| Documentation technique                | 5  | 01/03/2023 | Demande de certification installation photovoltaïque     |

### Rapport d'encodage

### PAROIS DE DEPERDITION

#### I. TOITURES



|                | Surface<br>totale paroi | - | Surface<br>ouvertures | = | Surface<br>nette     |
|----------------|-------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Toiture plates | 40,97 m <sup>2</sup>    |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 40,97 m <sup>2</sup> |

##### 1. Toitures plates

|                 | Type     | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette        | Statut | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|-----------------|----------|-----------|------------|------------|----------------------|--------|-------------------------|
| 1 Toiture plate | Standard | Inconnue  | ?          | -          | 40,97 m <sup>2</sup> | Commun | 1,10                    |

#### II. FACADES



|               | Surface<br>totale paroi | - | Surface<br>ouvertures | = | Surface<br>nette    |
|---------------|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
| Façade avant  | 14,04 m <sup>2</sup>    |   | 6,09 m <sup>2</sup>   |   | 7,95 m <sup>2</sup> |
| Façade droite | 4,64 m <sup>2</sup>     |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 4,64 m <sup>2</sup> |

| Façade avant |                                                           |                      |            |                    |               |              |             |                         |            |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|------|
|              | Type                                                      | Isolation            | Lame d'air | Rénovée en         | Surface nette | Contact avec | Orientation | Statut                  | U (W/m².K) |      |
| 3            | M1 Façade principale                                      | Standard             | Inconnue   | ?                  | -             | 7,95 m²      | Extérieur   | N                       | Commun     | 1,70 |
| Ouvertures   |                                                           |                      |            |                    |               |              |             |                         |            |      |
|              | Type                                                      | Année de fabrication |            | Protection solaire |               | Etage        | Surface     | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |      |
| 4            | Double vitrage, Châssis métallique sans coupure thermique | -                    |            | Non                |               | +06          | 6,09 m²     | 3,86                    |            |      |

|                    | Type     | Isolation | Lame d'air | Rénovée en | Surface nette       | Contact avec | Orientation | Statut   | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|--------------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------|-------------------------|
| 3 M1 Mitoyen libre | Standard | Inconnue  | ?          | -          | 4,64 m <sup>2</sup> | Extérieur    | O           | Privatif | 1,70                    |

### Rapport d'encodage

### INSTALLATIONS TECHNIQUES

#### I. LE CHAUFFAGE



|                             | Type de chauffage           | Part de l'habitation |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Système de chauffage</b> | Chauffage central collectif | 100 %                |

#### Système de chauffage

##### Producteurs

##### 1. Cogénération

###### PROD1 KW Smartblock 15 NG

|         |     |   |                      |                |   |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|
| Energie | gaz | 1 | Puissance électrique | de 20 à 200 kW | 1 |
|---------|-----|---|----------------------|----------------|---|

##### 2. Chaudière

###### PROD2 Viessmann Vitocrossal 200

|                      |                |   |                                    |              |   |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|--------------|---|
| Energie              | gaz            |   | Attestation de contrôle périodique | présente     | 3 |
| Technologie          | à condensation |   | Rendement à 30% de charge          | 98 % sur PCS | 3 |
| Année de fabrication | 2015           |   | T° à 30% de charge                 | 30,00 °C     |   |
| Puissance nominale   | 170,00 kW      | 3 |                                    |              |   |

###### PROD3 Viessmann Vitocrossal 200

|                      |                |   |                                    |              |   |
|----------------------|----------------|---|------------------------------------|--------------|---|
| Energie              | gaz            |   | Attestation de contrôle périodique | présente     | 3 |
| Technologie          | à condensation |   | Rendement à 30% de charge          | 98 % sur PCS | 3 |
| Année de fabrication | 2015           |   | T° à 30% de charge                 | 30,00 °C     |   |
| Puissance nominale   | 170,00 kW      | 3 |                                    |              |   |

##### Système de production

|                                                             |                                   |         |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---|
| La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.  | Nombre d'unités PEB desservies    | 49      | 1 |
| Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage. | Attestation de réception          | absente |   |
| L'irrigation n'est pas maintenue à l'arrêt.                 | Rapport de diagnostic             | absent  |   |
|                                                             | Nombre d'appareils avec veilleuse | 0       |   |

##### Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Aucun thermostat d'ambiance n'est présent.

Un dispositif de comptage individuel des quantités de chaleur pour le chauffage est présent.

Toutes les conduites en dehors du volume protégé sont isolées.

Tous les accessoires en dehors du volume protégé sont isolés.

La pompe de circulation est régulée.

### Rapport d'encodage

#### II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



|                  | Type d'installation     | Locaux desservis          |
|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installation ECS | Installation collective | Cuisine et salle de bains |

##### Installation ECS

Nombre d'unités PEB desservies 49

##### Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

Aucun échangeur à plaques n'est présent.

##### Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent. 1 Volume du ballon 1.500,00 litres

##### Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Une boucle sanitaire isolée est présente. 1

#### III. INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



##### Installation solaire photovoltaïque - PV1

Nombre d'unités PEB desservies 37  
Orientation Sud  
Inclinaison 0 °  
Superficie 72,00 m²  
Type de panneaux Inconnu  
Puissance crête 15,390 kWc

4

#### IV. INSTALLATION DE VENTILATION



| Locaux secs    | Nom du local  | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------|
| Séjour         | Séjour        | Non                       |                     |
| Locaux humides | Nom du local  | Dispositif de ventilation | Mode de ventilation |
| Salle de bain  | Salle de bain | Non                       |                     |
| Cuisine        | Cuisine       | Non                       |                     |

2 Aucun système de ventilation n'est présent.

### IDENTIFICATIE VAN DE WONING

**Adres** Winston Churchilllaan, 79  
1180 Ukkel

**Appartement** E  
6de vdp midden

**Vloeroppervlakte** 41 m<sup>2</sup>



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m<sup>2</sup> maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

### Energieprestatie-indicatoren van de woning

#### Energieklasse

Zeer zuinig

**A** ≤ 45

**B** 46 - 95

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2023

**C** 96 - 150

**D** 151 - 210

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

**E** 211 - 275


**F** 276 - 345

**G** > 345 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar)

Zeer energieverslindend

**D+**  
151

#### Hernieuwbare energie



#### CO<sub>2</sub>-uitstoot

VEEL



WEINIG

Deze indicator geeft de jaarlijkse CO<sub>2</sub>-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

**41 kg CO<sub>2</sub>/(m<sup>2</sup>.jaar)**

#### Jaarlijks primair energieverbruik

##### Primair energieverbruik per post



**Verwarming**  
339 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [82%]



**Koeling**  
0 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [0%]



**Sanitair warm water**  
60 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [14%]



**Hulpenergie (ventilatie, regeling, ...)**  
19 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) [4%]

##### Verbruik en producties



**Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?**

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

### Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificeerder. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

### Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.



### Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

#### Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

[www.homegrade.brussels](http://www.homegrade.brussels)

Tel: 02 219 40 60 of 1810



#### Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

[www.renolution.brussels](http://www.renolution.brussels)

Tel: 0800 35 270



### Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandelighedsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

#### Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

#### Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.


#### Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

1

### Het plat dak isoleren



*Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om dit te isoleren. Een geïsoleerd dak beperkt de toevoer van warmte van buitenaf en het risico op oververhitting in de zomer. Deze verbetering is nog aanzienlijker naarmate de geplaatste isolatie een hoger soortelijk gewicht bezit, zoals bijvoorbeeld bij cellulose of houtvezel.*

Het isolatiemateriaal moet in een waterdichte structuur worden gestopt om het tegen vocht (regen en condensatie) te beschermen. Plaats de isolatie dus bij voorkeur op het bestaande dichtingsmembraan. Anders dient u onder de isolatie een dampscherm aan te brengen. Dit dampscherm en het dichtingsmembraan van het dak zijn twee belangrijke onderdelen van de isolatie.



mede-eigendom

#### Voorwerp van de werken

Plat dak

#### Bestaande U-waarde W/(m<sup>2</sup>.K)

1,10

Na isolatiewerken

#### Verbeterde U-waarde W/(m<sup>2</sup>.K)

0,24

#### Oppervlakte m<sup>2</sup>


40,97

#### Energiewinst kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

39,1

2

### Een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie installeren



*Deze woning beschikt niet over een ventilatiesysteem dat een goede kwaliteit en verversing van de binnenlucht kan garanderen. Door de afwezigheid van ventilatie verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en versnelt het verval van de woning.*

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen en het warmteverlies te beperken, wordt de installatie van een balansventilatie met warmterecuperatie aanbevolen. Dit gecentraliseerde ventilatiesysteem voert mechanisch nieuwe lucht aan naar alle 'droge' lokalen (woonkamer, slaapkamer, bureau, eetkamer) en voert mechanisch de gebruikte lucht af uit alle 'vochtige' lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Dit systeem laat bovendien toe de warmte uit de afgevoerde lucht te recupereren en te besparen op energie voor de verwarming, terwijl het akoestische comfort behouden blijft. De hieronder vermelde aanwezige lokalen dienen te worden geventileerd.

| Voorwerp van de werken | Type kamer | Te plaatsen         | Energiewinst<br>kWh/(m <sup>2</sup> .jaar) |
|------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Droge kamers           | Woonkamer  | mechanische toevoer |                                            |
| Vochtige kamers        | Badkamer   | mechanische afvoer  |                                            |
|                        | Keuken     | mechanische afvoer  |                                            |

**Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie**

**20,5**

3

### De gevels isoleren



*Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.*

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleefgips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zoja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

| Voorwerp van de werken | Bestaande U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Verbeterde U-waarde<br>W/(m <sup>2</sup> .K) | Oppervlakte<br>m <sup>2</sup> | Energiewinst<br>kWh/(m <sup>2</sup> .jaar) |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Voorgevel              | 1,70                                        | Na isolatiewerken 0,24                       | 7,95                          | 12,6                                       |
| Rechtergevel           | 1,70                                        | Na isolatiewerken 0,24                       | 4,64                          | 7,2                                        |
|                        |                                             |                                              | <b>12,59</b>                  | <b>19,8</b>                                |



mede-eigendom



4

### Vensters vervangen (profiel en glaswerk)



*De profielen van deze ramen zijn verouderd of er is geen enkele informatie beschikbaar over hun thermische coëfficiënt. De thermische prestaties van deze ramen zijn dus erg laag, ongeacht de kwaliteit van de beglazing.*

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing ( $U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ ) en een profiel dat aan het geheel een thermische coëfficiënt  $U_w$  geeft die niet meer dan  $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$  bedraagt (mee te nemen in de offerte). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).

| Voorwerp van de werken             | Bestaande U-waarde                                                  | Verbeterde U-waarde                                                 | Oppervlakte<br>$\text{m}^2$ | Energiewinst<br>$\text{kWh}/(\text{m}^2 \text{ jaar})$ |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | Venster $U_w$ / Beglazing $U_g$<br>$\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$ | Venster $U_w$ / Beglazing $U_g$<br>$\text{W}/(\text{m}^2.\text{K})$ |                             |                                                        |
| Metalen raam met dubbele beglazing | 3,86 / 2,90                                                         | Na isolatiewerken 1,50 / 1,10                                       | 6,09                        | 16,5                                                   |

### Bijkomende informatie

#### Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie, ...).


Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

#### Energieklasse



Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2023" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2023 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op [www.leefmilieu.brussels/EPBwerken](http://www.leefmilieu.brussels/EPBwerken).

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

#### Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.

### Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

### Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **24/10/2033**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in: [www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/](http://www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/)

### Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



#### Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m<sup>2</sup>.jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen. Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.

### EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

[www.leefmilieu.brussels/professionnels-verwarming](http://www.leefmilieu.brussels/professionnels-verwarming).

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificateur zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem
2. Het EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op [www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel](http://www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel).

### Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificateur die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificateur niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar [info-certibru@leefmilieu.brussels](mailto:info-certibru@leefmilieu.brussels), een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

**Certificaat opgesteld door :** *Naam : SOQUET François*

**Rekenmethodeversie :** *V 01/2017*

**Firma :**

**Softwareversie :** *1.0.8*



**Erkenningsnummer :** *001801149*

### Coderingsverslag

#### PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

#### Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

x

#### BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

**Datum bezoek** 19/10/2023

**Omschrijving** Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement.

Les parois de déperditions sont:

- ☐ Façade avant (coté rue);
- ☐ Façade droite (cmitoyenne libre);

☐ Toiture plate (annexe).

#### Algemene gegevens

Referentie van de basisakte : E

1

Verdiep : N+06

Beschermd volume : 127 m<sup>3</sup>

Bruto vloeroppervlakte : 41 m<sup>2</sup>

Bouwjaar : 1979

2

Oriëntatie voorgevel : Noord

Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

1

Het bouwjaar is gebaseerd op de luchtfoto (HemelsBrussel).

#### LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

| Categorie                          | Nr | Datum      | Naam (& Omschrijving)                                    |
|------------------------------------|----|------------|----------------------------------------------------------|
| Foto's                             | 1  | 19/10/2023 | Photo lors du relevé                                     |
| Vergunningen                       | 2  | 31/08/1976 | Openpermits                                              |
| Attest van EPB-periodieke controle | 3  | 01/02/2022 | Attestation de controle périodique de la chaudière       |
| Technische documentatie            | 4  | 30/07/2023 | Attestation de certification installation photovoltaïque |
| Technische documentatie            | 5  | 01/03/2023 | Demande de certification installation photovoltaïque     |

### Coderingsverslag

### VERLIESWANDEN

#### I. DAKEN



|              | Totale oppervlakte   | - | Oppervlakte openingen | = | Netto oppervlakte    |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| Platte daken | 40,97 m <sup>2</sup> |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 40,97 m <sup>2</sup> |

##### 1. Platte daken

|                 | Type      | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte    | Status        | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|-----------------|-----------|----------|------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| 1 Toiture plate | Standaard | Onbekend | ?          | -            | 40,97 m <sup>2</sup> | Mede-eigendom | 1,10                    |

#### II. GEVELS



|              | Totale oppervlakte   | - | Oppervlakte openingen | = | Netto oppervlakte   |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
| Voorgevel    | 14,04 m <sup>2</sup> |   | 6,09 m <sup>2</sup>   |   | 7,95 m <sup>2</sup> |
| Rechtergevel | 4,64 m <sup>2</sup>  |   | 0,00 m <sup>2</sup>   |   | 4,64 m <sup>2</sup> |

| Voorgevel |                      | Type                                                         | Isolatie      | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte | Omgeving | Oriëntatie  | Status                  | U (W/m².K) |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------------|------------|
| 3         | M1 Façade principale | Standaard                                                    | Onbekend      | ?          | -            | 7,95 m²           | Buiten   | N           | Mede-eigendom           | 1,70       |
| Openingen |                      | Type                                                         | Fabricagejaar |            | Zonnewering  |                   | Verdiep  | Oppervlakte | U <sub>w</sub> (W/m².K) |            |
| 4         |                      | Dubbele beglazing, Metaal profiel niet thermisch onderbroken | -             |            | Nee          |                   | +06      | 6,09 m²     | 3,86                    |            |

| Rechtergevel       | Type      | Isolatie | Luchtsponw | Vernieuwd in | Netto oppervlakte   | Omgeving | Oriëntatie | Status    | U (W/m <sup>2</sup> .K) |
|--------------------|-----------|----------|------------|--------------|---------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|
| 3 M1 Mitoyen libre | Standaard | Onbekend | ?          | -            | 4,64 m <sup>2</sup> | Buiten   | W          | Privatief | 1,70                    |

### Coderingsverslag

### TECHNISCHE INSTALLATIES

#### I. VERWARMING



|                           | Verwarmingstype                 | Deel woning |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>Verwarmingssysteem</b> | Collectieve centrale verwarming | 100 %       |

#### Verwarmingssysteem

##### Generatoren

##### 1. WKK

|             |                     |   |                         |                   |   |
|-------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|---|
| <b>GEN1</b> | KW Smartblock 15 NG |   |                         |                   |   |
| Brandstof   | gas                 | 1 | Elektrisch vermogen WKK | van 20 tot 200 kW | 1 |

##### 2. Ketel

|                   |                           |   |                                |             |   |
|-------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|
| <b>GEN2</b>       | Viessmann Vitocrossal 200 |   |                                |             |   |
| Brandstof         | gas                       |   | Attest van periodieke controle | aanwezig    | 3 |
| Technologie       | condenserend              |   | Rendement 30% deellast         | 98 % op BVW | 3 |
| Fabricagejaar     | 2015                      |   | T° ingaand 30%                 | 30,00 °C    |   |
| Nominaal vermogen | 170,00 kW                 | 3 |                                |             |   |

|                   |                           |   |                                |             |   |
|-------------------|---------------------------|---|--------------------------------|-------------|---|
| <b>GEN3</b>       | Viessmann Vitocrossal 200 |   |                                |             |   |
| Brandstof         | gas                       |   | Attest van periodieke controle | aanwezig    | 3 |
| Technologie       | condenserend              |   | Rendement 30% deellast         | 98 % op BVW | 3 |
| Fabricagejaar     | 2015                      |   | T° ingaand 30%                 | 30,00 °C    |   |
| Nominaal vermogen | 170,00 kW                 | 3 |                                |             |   |

##### Productiesysteem

|                                                             |                                |         |   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---|
| De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd. | Aantal bediende EPB-eenheden   | 49      | 1 |
| Geen buffervat                                              | Opleveringsattest              | afwezig |   |
| De doorstroming wordt bij stilstand niet gehandhaafd.       | Diagnoseverslag                | afwezig |   |
|                                                             | Aantal toestellen met waakvlam | 0       |   |

##### Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is geen kamerthermostaat aanwezig.

Er is een individueel meetsysteem van warmtehoeveelheden voor de verwarming aanwezig.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

Alle toebehoren buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

### Coderingsverslag

#### II. SANITAIR WARM WATER



|                 | Type installatie        | Aangedane lokalen  |
|-----------------|-------------------------|--------------------|
| Installatie SWW | Collectieve installatie | Keuken en badkamer |

##### Installatie SWW

Aantal bediende EPB-eenheden 49

##### Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Geen platenwisselaar aanwezig.

##### Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig. 1 Volume voorraadvat 1.500,00 liters

##### Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is een geïsoleerde distributiekering aanwezig. 1

#### III. PV-SYSTEEM



##### Fotovoltaïsche installatie - PV1

Aantal bediende EPB-eenheden 37

Oriëntatie Zuid

Helling 0 °

Oppervlakte 72,00 m²

Soort panelen Onbekend

Piekvermogen 15,390 kWc

4

#### IV. VENTILATIESYSTEEM



| Droge kamers    | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Woonkamer       | Séjour            | Nee               |                        |
| Vochtige kamers | Naam van de kamer | Ventilatiesysteem | Type ventilatiesysteem |
| Badkamer        | Salle de bain     | Nee               |                        |
| Keuken          | Cuisine           | Nee               |                        |

2 Geen enkel ventilatiesysteem aanwezig.