

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	99/2016/11/25/4	Datum van bezoek: Date de visite:	25/11/2016
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	VIOBATI SPRL Boulevard Edmond Machtens 135 - B15 - 1080 BRUXELLES (MOLENBEEK-SAINT-JEAN) BTW BE 0640.994.806	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire du réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur:	2508451
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue Dourlet 5 B3 - 6000 CHARLEROI	EAN-nr: N° EAN:	
Eigenaar: Propriétaire:	STANISLAS BAREEL -		
Installateur:	VIOBATI SPRL	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/STUD1 (Visite de contrôle d'un studio suivant art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. hh: 86 -	Art. onderzoek: 276	Net:
Onderzoek: / Contrôle:	Andere/Autre	STUDIO ETAGE 3	
Spanning / Tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm²	VVB	Max. beveiliging / Protection max.: 40A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	3.7 Ohm	Isolatie / Isolement: 67.5 MOhm
			Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2
Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 7	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	A>D,A'>C'
40A	30mA	A/s	A'>C'
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
OK	OK	278	
OK	OK	278	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
		Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
		Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

99/2016/11/25/4

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 25/11/2041

Voor de directeur, de inspecteur - Pour le directeur, l'inspecteur:

VISUM (Datum / Date):



PIRA Michel


Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

99/2016/11/25/4

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

2 x 230V



Studio B3

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR

KEURING/CONTROLE

WERF/CHANTIER

1N, (400V)/230V~

Naam/Nom

Organis.

Naam/Nom

Stanislas Barceel

BTW / TVA

Naam/Nom

Straat/Rue

Dourlet 5-studioB3

Datum/Date

Datum/Date

Gemeente/Comm

6000 Charleroi

Handtek/Sign

Handtek/Sign

Handtek/Sign


02541

FIX-O-CAD

WYNNIEB&P

135-1526
2080/8 RUXELLES

2 X 230V



studio B3

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR
 Naam/Nom U. J. J. J.
 BTW / TVA BE 0807350794
 Datum/Date 08-10-2016
 Handtek/Sign [Signature]

KEURINGS/CONTROLE
 Naam/Nom [Signature]
 Datum/Date [Signature]
 Handtek/Sign [Signature]

WERF/CHANTIER
 Naam/Nom Stanislas Bareel
 Straat/Rue Dourlet 5-studioB3
 Gemeen/Comm 6000 Charleroi
 Handtek/Sign [Signature]

1N, (400V)/230V~
FIX-O-CAD
vynckier
 02541