

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.bruxelles@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☒ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____

Ref: _____ Compteur n°: 51427703

Index: _____

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 438/150626/04

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: AVENUE REINE ASTRID,
5000 NAMUR 71

PROPRIETAIRE: _____

Adresse: _____

DEMANDEUR: ELECTRICITE DUICKES

Adresse: RUE DE GENVAL, 35 1310 LAHULPE

INSTALLATEUR: 1 IDEM

Adresse: _____

TVA ou CI: 0880011414

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 26.06.2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur) GRD

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: APPARTEMENT

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 5X400+N Protection raccordement: 10 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type Differentiel TETRA 40A/300mA

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets / conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 4; RA: 14 Ohm; RI tot 50 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: voir plan en annexe

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Neant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:


signature:

- CONCLUSION** ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 16.06.2016 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☒ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.


L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

P. CHENOT
438
POL




* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,



Installation électrique datant d'avant 1981
 Installation électrique existante
 Réalisation des plans sur parties visibles et accessible

INSTALLATEUR		CONTROLE	CHANTIER	SchematA	3N, 400V/230V~
Nom	ELECTRICITE DUIKERS sprl	ORGANIS	Nom	DABY REAL ESTATE	ELECTRICITE DUIKERS sprl
TVA	BE0880.021.414	Nom	Rue	71 avenue Reine Astrid	35 rue de Genval 1310 LA HULPE
Date	26/06/2015	Date	Coté	5000 NAMUR	TEL: 02/653.10.91
Sign	Jonathan DUIKERS	Sign	Sign	-	MAIL: info.electriciteduikers@gmail.com



Installation électrique datant d'avant 1961

Installation électrique existante

Réalisation des plans sur parties visibles et accessibles

INSTALLATEUR		CONTROLE	CHANTIER		Studio	3N, 400V/230V~
Nom	ELECTRICITE DUIKERS sprl	ORGANIS BTV <i>Contract</i>	Nom	GABY REAL ESTATE	ELECTRICITE DUIKERS sprl	
TVA	BE0880 021 414	Nom <i>P. CHENOT 438</i>	Rue	71 avenue Reine Astrid	35 rue de Genval 1310 LA HULPE	
Date	26/06/2015	Date <i>16.06.2015</i>	Comm	5000 NAMUR	TEL: 02/653 10 91	
Sign	Jonathan DUIKERS	Sign <i>[Signature]</i>	Sign	-	MAIL: info.electriciteduikers@gmail.com	